



委託材料試驗報告

Test Report

桂田技術顧問有限公司
桂田台南實驗室
地址：台南縣仁德鄉大順路22號
電話：(06)271-7111 傳真：(06)271-7570
測試編號：07018419

Address: No 22, Dashun Rd.,
Rende Shiang, Tainan
TEL: (06)271-7111

頁次/頁數 Page: 1/1

委託單位：永雋營造有限公司
Client
送樣單位：揚德工程顧問有限公司：張永福、永雋營造：廖進吉
Sample Deliverer
取樣單位：揚德工程顧問有限公司：張永福、永雋營造：廖進吉
Sampler
承包商：永雋營造有限公司
Contractor
工程名稱：台灣鐵路更新軌道結構計畫(縱貫線曾文溪橋改建工程)續辦工程
Project
樣品名稱：膨脹劑
Sample Desc.
送樣日期 Delivery Date: 07(Jul)/18/96(2007) 測試日期 Test Date: 08(Aug)/02/96(2007)

測試項目 Test Item	單位 Unit	試驗值 Test Result	規範值 Spec.	試驗依據 Test Method
水溶性氯離子含量 Water Soluble Chloride Ion Content	%	0.0044	0.024%以下	參考CNS 14703

— 以下空白 Blank Below —



附註：(1)本測試報告所列記錄僅對樣品負責。(報告日期R.D. 961011)
Note The test results relate only to the items tested.
(2)本報告未蓋鋼印無效，並不得塗改及摘錄複製。
Report shall not be reproduced except in full.
(3)本試驗報告係參考CNS 14703-2002年版規範施行檢測。

會驗人員 Test Representative of Client:


報告簽署人：

Signatory
JGBABB_AB_AB

系統2-17

公司暨負責人：

General Manager
IBA_補AB(219_61_300)



服務人員：丁錦義
客服電話：0982109072